

São Paulo, 18 de maio de 2022.

CONVITE Nº 13491/2022

ABERTURA: DIA 26 DE MAIO DE 2022 – ÀS 10H30

OBJETO: "FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E MATERIAIS COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE NOVAS TELHAS, CALHAS E RUFOS, INCLUSIVE RETIRADA DAS TELHAS, CALHAS E RUFOS EXISTENTES PARA O SENAC BOTUCATU".

CARTA DE ESCLARECIMENTOS I

Encaminhamos abaixo o questionamento e a resposta a todos os participantes:

1- Com relação a especificação das calhas do projeto do referido edital, informo que existe uma contradição na especificação do projeto da **Tecsteel**, onde o mesmo descreve a calha em chapa na espessura 0,65 mm e no desenho da mesma há uma indicação onde a espessura é 0,80 mm.

Aproveito para informar que o fornecedor de telhas geralmente é o mesmo fornecedor de rufos e calhas que irão pinta-las com a mesma especificação de pintura das telhas e que geralmente esses fornecedores fornecem esses acessórios (calhas e rufos) na mesma espessura da telha respeitando a espessura maior da chapa no caso de telhas sanduiche (0,65 mm).

RESPOSTA: SEGUIR CONFORME ARQUIVO "TS-SENAC-BOT-EX-EM-03-R01" – DETALHE: "CALHA DE AÇO GALVANIZADO DOS BLOCOS (0,80mm) "ONDE A ESPESSURA É 0,80MM. SEGUE ANEXO PROJETOS COM ESPESSURA DA CALHA CORRIGIDA PARA 0,80 MM CONFORME CARTA ERRATA II.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO