

São Paulo, 18 de maio de 2022.

CONVITE Nº 13493/2022

ABERTURA: DIA 26 DE MAIO DE 2022 – ÀS 15H00

OBJETO: "FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA, FERRAMENTAL E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA RETROFIT DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO AUDITÓRIO E EXAUSTÃO DOS SANITÁRIOS DO SENAC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS".

CARTA DE ESCLARECIMENTOS I

Encaminhamos abaixo o questionamento e a resposta a todos os participantes:

1- Solicitamos que seja informada a dimensão da Veneziana constante no item 3.5. da Planilha, pois não temos esta informação no projeto, planilha e nem memorial descritivo.

3.5	Tomada de ar exterior: veneziana, tela, damper e filtro metálico G-1 lavável;	pç	2,00
-----	---	----	------

RESPOSTA: VER FOLHA 02 CORTE H.H: TOMADA DE AR EXTERIOR: VENEZIANA, TELA, DAMPER E FILTRO METÁLICO G-1 LAVÁVEL, ABERTURA 50x40 cm. CONFORME LEGENDA ITEM 13.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO