

NOTAS: - TODAS AS ALIMENTAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER FEITAS POR MEIO DE ELETRODUTOS GALVANIZADOS P/USO ESPECÍFICO
- AS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS DEVERÃO SER ISOLADAS COM SISTEMA ARMAFLEX DA ARMSTRONG + PROTEÇÃO MECÂNICA

 MANTER INSTALAÇÃO
 RETROFIT NOVA INSTALAÇÃO
 REMOVER DUTO

[illegible][illegible]

  PROJETOS & CLIMATIZAÇÃO		024.01.01.0001 CNPJ de Matrícula nº 162.416-9 CNPJ do Est. nº 32.729.000-7 Ins. Est. nº 12.123.000-1 e-mail: projeto@kz.com.br	
CLIENTE SENAC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			
OBRA / LOCAL RETROFIT AUDITÓRIO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP			
RETROFIT AO CONDICIONADO			
TÍTULO		FASE DO PROJETO ☐ EP ☐ AP ☒ PE	
PLANTA SUPERIOR, CORTES GG e NH		DESCRIÇÃO DO PROJETO 024.01.01.0001 0	

