

São Paulo, 28 de outubro de 2022.

CONCORRÊNCIA Nº 13706/2022

ABERTURA: DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2022 – ÀS 15H00

OBJETO: "FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E SERVIÇO ESPECIALIZADO, MAQUINARIA, FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO SENAC LAPA FAUSTOLO".

CARTA DE ESCLARECIMENTOS I

Encaminhamos abaixo os questionamentos e respostas a todos os participantes:

1 – Os sistemas de Controle de Acesso, Automação Predial, Detecção de Incêndio serão executados em complemento à sistemas existentes na unidade?

RESPOSTA: OS SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO, AUTOMAÇÃO PREDIAL, DETECÇÃO DE INCÊNDIO NÃO SERÃO EXECUTADOS EM COMPLEMENTO.

Em caso afirmativo, os sistemas deverão ser operados em conjunto com os existentes? Ainda em tempo solicitamos necessitamos da relação de marcas e modelos dos equipamentos instalados na unidade para que seja verificado a compatibilidade entre equipamentos existentes e novos equipamentos.

RESPOSTA: SEM EFEITO.

2 – Qual será o horário de trabalho da equipe? Haverá restrição de horário liberado para barulho?

RESPOSTA: CONFORME EDITAL, ÍTEM 25. Horário de prestação dos serviços:

- De segunda à sexta-feira, das 8h00h às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
- Nos locais em que existem restrições com relação ao horário de trabalho, os serviços serão executados dentro do permitido, contando o número de horas totais do período de serviços prestados.
- Para serviços a serem executados fora do período normal, será observada a legislação em vigor.

3 – Onde será o canteiro/escritório da construtora? Será disponibilizado alguma

RESPOSTA: CONFORME VISITA TÉCNICA, SERÁ NA ÁREA DESCOBERTA DO PÁTIO.

4 - Por onde será o acesso do pessoal e entrega de materiais e equipamentos?

RESPOSTA: CONFORME VISITA TÉCNICA, SERÁ PELO PORTÃO DE VEÍCULOS DA UNIDADE.


5 - A unidade continuará em funcionamento? Como serão liberadas as frentes para execução?

RESPOSTA: A UNIDADE CONTINUARÁ EM FUNCIONAMENTO, VER PROJETO: " PROJETO PLANO DE EXECUÇÃO FAU"

6 - Não foi informado o kA para os minis disjuntores dos painéis QDT, QDF, QDL E QLT, qual considerar?

RESPOSTA: CONFORME PROJETOS "FAU-PE-ELE-011-QUA-TOM-R01; FAU-PE-ELE-012-QUA-EES-R02; FAU-PE-ELE-013-QUA-GER-R03" :

Resposta: 25KA



7 - Estão faltando os projetos dos seguintes quadros, listados na planilha,:

QDF_PLATAFORMA_1
QDF_PLATAFORMA_2
QDF_ELEVADOR
QL_PALCO
QDF_AC_COB_03
QF_BI

RESPOSTA: OS QUADROS SÃO EXISTENTES, NÃO TERÃO ALTERAÇÃO, SERÃO MANTIDOS, CONSIDERAR APENAS A MÃO DE OBRA DAS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO