

São Paulo, 28 de outubro de 2022.

CONCORRÊNCIA Nº 13706/2022

ABERTURA: DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2022 – ÀS 15H00

OBJETO: "FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E SERVIÇO ESPECIALIZADO, MAQUINARIA, FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO SENAC LAPA FAUSTOLO".

CARTA DE ESCLARECIMENTOS II

Encaminhamos abaixo os questionamentos e respostas a todos os participantes:

1 – No projeto, são solicitados componentes da mesma cor das esquadrias e na planilha, é solicitado esquadria branca (RAL9003), porém com os componentes em preto. Qual seguir?

COMPONENTES

- TODOS OS COMPONENTES SÃO NA MESMA COR DA ESQUADRIA.
- TODOS OS ACESSÓRIOS A TÊM AOS ESFORÇOS DE USO ESTABELECIDOS DA NBR-10821

2.11	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO - Perfis extrudados na liga ASTM 6060; dureza T5, com pintura eletrostática na cor branca RAL 9003, com camada mínima de 60 micra, fechamento de cantos com silicone neutro; parafusos e fixadores em aço inox AISI 304; gaxetas em EPDM com dureza de 60 a 70 SHORE A, acessórios: componentes de nylon na cor preta, isolamento acústico, vidros conforme indicação, incluso contramarco conforme projetos e memorial descritivo da PD Paulo Duarte Consultores		
------	--	--	--

RESPOSTA: OS COMPONENTES SERÃO NA MESMA COR DAS ESQUADRIAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ENVIADA ATRAVÉS DA CARTA ERRATA III.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO