

São Paulo, 27 de maio de 2024.

CONVITE Nº 14336/2024

ABERTURA: DIA 05 DE JUNHO DE 2024 – ÀS 15H00

OBJETO: "FORNECIMENTO DE QUADROS ELÉTRICOS MONTADOS PARA O GRANDE HOTEL ÁGUAS DE SÃO PEDRO (GHP) E CAMPUS ÁGUAS DE SÃO PEDRO (CAP)".

CARTA DE ESCLARECIMENTOS I

Encaminhamos abaixo os questionamentos e as respostas a todos os participantes:

1) Vimos por meio deste solicitar esclarecimento sobre o Convite 14336/2024 de objeto FORNECIMENTO DE QUADROS ELÉTRICOS MONTADOS PARA O GRANDE HOTEL ÁGUAS DE SÃO PEDRO (GHP) E CAMPUS ÁGUAS DE SÃO PEDRO (CAP), pelo que segue:

Solicitamos informar qual o nível de curto-circuito dos painéis a serem adquiridos.

RESPOSTA:

CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO:

ACADÊMICO

QG-ACADÊMICO – 30 kA

QLT-SUPERIOR – 5 kA

QLT-TÉRREO – 5 kA

QLT-TÉRREO 01 – 5 kA

QG-GASTRONÔMIA - DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18 kA, DEMAIS DISJUNTORES - 5 kA

QG-CONFEITARIA – DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18kA, DEMAIS DISJUNTORES - 5 kA

QG-COZINHA 03 – DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18 kA, DEMAIS DISJUNTORES - 5 kA

QG-COZINHA 03 FUNDOS - DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18 kA, DEMAIS DISJUNTORES - 5 kA

QG-COZINHA 04 – DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18 kA, DEMAIS DISJUNTORES - 5 kA

QG-COZINHA 04 FUNDOS - DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18 kA, DEMAIS DISJUNTORES - 5 kA

QLT-GASTRONÔMIA TÉRREO - DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18 kA, DEMAIS DISJUNTORES - 5 Ka

ALOJAMENTO

QG-ALOJAMENTO – 35 kA
QLT-TÉRREO 01 – 5 kA
QLT-TÉRREO 01 A – 5 kA
QLT-SUPERIOR 01 – 5 kA
QLT-SUPERIOR 01 A – 5 kA

ADMINISTRATIVO

QLT- TÉRREO - DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18 kA,
DEMAIS DISJUNTORES - 5 kA
QLT-SUPERIOR - DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18 kA,
DEMAIS DISJUNTORES - 5 kA

ALOJAMENTO 02

QLT-TÉRREO 01 – 5 kA
QLT-TÉRREO 01 A – 5 kA

COZINHA HOTEL

QGBT-COZINHA – 35 kA
QL-AS-2.2 – 5 kA
QL-1 – 5 kA
QLE-01 – 5 kA
QLF-02 – 5 kA
QLF-03 – 5 kA
QLF-04 – 5 kA
QLF-05 – 5 kA
QLF-09 – 5 kA
QLF-08 – 5 kA
QLF-10 - DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18 kA, DEMAIS
DISJUNTORES - 5 kA
QF-CONFEITARIA - DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18 kA,
DEMAIS DISJUNTORES - 5 kA
QF-COZINHA CENTRAL - DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18
kA, DEMAIS DISJUNTORES - 5 kA
QLF-CX. RESTAURANTE - DISJUNTOR GERAL CX. MOLDADA MÍNIMO 18
kA, DEMAIS DISJUNTORES - 5 kA

ÁREA SOCIAL/BALNEARIO

QLT- ÁREA SOCIAL 02 – 5 kA
QLT-CIRC. BALNEÁRIO 02 – 5 kA
QLT-CIRC. BALNEÁRIO 01 – 5 kA

QL-BAL – 5 kA
QLE-V – 5 kA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO