

São Paulo, 09 de maio de 2025.

PREGÃO ELETRÔNICO – PEE 2025000041

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE ESTABILIZADORES E NOBREAKS PARA AS UNIDADES E SEDE ADMINISTRATIVA DO SENAC SÃO PAULO."

ABERTURA: A partir das 10h00 do dia 13/5/2025

No site: <https://egov.paradigmabs.com.br/senacsp>

CARTA DE ESCLARECIMENTOS I

Encaminhamos abaixo os questionamentos e as respostas a todos os participantes:

1. Nobreak MONOFÁSICO c/ autonomia min. cerca de 30 min; c/bornes de conexões na entrada e saída 3,0KVA, ENTRADA 220 (F+N+T) e SAÍDA 220 (F+N+T) - Necessário Transformador Isolador na Saida para obter 110Vca. Não temos nenhum modelo bivolt.

Resposta: As especificações permanecem inalteradas, conforme previsto em edital.

2. Nobreak MONOFÁSICO c/ autonomia min. cerca de 30 min; c/bornes de conexões na entrada e saída 5,0KVA, ENTRADA 220 (F+N+T) e SAÍDA 220 (F+N+T) - Necessário Transformador Isolador na Saida para obter 110Vca. Não temos nenhum modelo bivolt.

Resposta: As especificações permanecem inalteradas, conforme previsto em edital.

3. Nobreak TRIFÁSICO c/ autonomia min. cerca de 30 min; c/bornes de conexões na entrada e saída – 5,0 KVA – ENTRADA 380Vca (F+F+F+N+T) e SAIDA 380/220Vca (F+F+ F+N+T) - Trifásico acima de 20kW apenas.

Resposta: As especificações permanecem inalteradas, conforme previsto em edital.

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
E-mail: licitacao.gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

4. Nobreak TRIFÁSICO c/ autonomia min. cerca de 30 min; c/bornes de conexões na entrada e saída – 5,0 KVA – ENTRADA 380Vca (F+F+F+N+T) e SAÍDA 380/220Vca (F+F+ F+N+T) - Trifásico acima de 20kW apenas.

Resposta: As especificações permanecem inalteradas, conforme previsto em edital.

5. Nobreak MONOFÁSICO c/ autonomia min. cerca de 30 min; c/bornes de conexões na entrada e saída 10,0KVA, ENTRADA 220 (F+N+T) e SAÍDA 220 (F+N+T) - Necessário Transformador Isolador na Saida para obter 110Vca. Não temos nenhum modelo bivolt.

Resposta: As especificações permanecem inalteradas, conforme previsto em edital.

6. Nobreak MONOFÁSICO c/ autonomia min. cerca de 30 min; c/bornes de conexões na entrada e saída 15,0KVA, ENTRADA 220 (F+N+T) e SAÍDA 220 (F+N+T) - Necessário Transformador Isolador na Saida para obter 110Vca. Não temos nenhum modelo bivolt.

Resposta: As especificações permanecem inalteradas, conforme previsto em edital.

7. Nobreak TRIFÁSICO c/ autonomia min. cerca de 30 min; c/bornes de conexões na entrada e saída – 10,0 KVA – ENTRADA 380Vca (F+F+F+N+T) e SAÍDA 380/220Vca (F+F+ F+N+T) - Trifásico acima de 20kW apenas / Necessário Transformador Isolador na Saida para obter 110Vca. Qual a tensão de entrada? 380V ou 220V?

Resposta: Poderá ser solicitado o equipamento com entrada e saída em 220V ou 380V, irá depender do local de instalação.

8. Nobreak TRIFÁSICO c/ autonomia min. cerca de 30 min; c/bornes de conexões na entrada e saída – 10,0 KVA – ENTRADA 380Vca (F+F+F+N+T) e SAÍDA 380/220Vca (F+F+ F+N+T) - Trifásico acima de 20kW apenas / Necessário Transformador Isolador na Saida para obter 110Vca. Qual a tensão de entrada? 380V ou 220V?

Resposta: Poderá ser solicitado o equipamento com entrada e saída em 220V ou 380V, irá depender do local de instalação.

9. Nobreak TRIFÁSICO c/ autonomia min. cerca de 30 min; c/bornes de conexões na entrada e saída - 20,0 KVA - ENTRADA 380Vca (F+F+F+N+T) e SAÍDA 380/220Vca (F+F+ F+N+T) - Necessário Transformador Isolador na Saída para obter 110Vca. Qual a tensão de entrada? 380V ou 220V?

Resposta: Poderá ser solicitado o equipamento com entrada e saída em 220V ou 380V, irá depender do local de instalação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
E-mail: licitacao.gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br