

São Paulo, 21 de outubro de 2025.

**PREGÃO ELETRÔNICO – PEE 2025000095**

**OBJETO:** “REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE MOBILIÁRIOS DE AÇO PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DE HARDWARE DO SENAC SÃO PAULO.”

**DILIGÊNCIA I**

O **Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional no Estado de São Paulo**, em caráter de diligência, conforme **subitem 5.5.2 do edital**, solicita que a vossa empresa (**ELLAN S.A**) envie o solicitado abaixo:

- 1** – Após a análise da Proposta Comercial e do respectivo catálogo, foram identificadas divergências em relação às exigências previstas no edital. Os pontos que requerem esclarecimento estão detalhados nas tabelas a seguir.

| <b>BANCADA DE AÇO PARA LAB. DE HARDWARE (CANTO)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ITEM A VERIFICAR</b>                             | <b>OBSERVAÇÕES / AJUSTES NECESSÁRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PAR DE COLUNAS DIR/ESQ.</b>                      | Esclarecer sobre a possibilidade de alterar a fixação do suporte da luminária. Com o suporte instalado acima da prateleira a altura ultrapassa os 2000mm.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MESA</b>                                         | A informação relacionada a regulagem de altura não está clara, no edital é solicitado que a mesa deve possuir regulagem entre 75 a 100cm, solicitamos esclarecimento relacionado a regulagem de altura; O Tampo está fora da medida, no edital é exigido L= 615mm, na proposta a medida está 700mm, solicitamos esclarecimento sobre a possibilidade de ajuste da largura conforme solicitado em edital. |
| <b>SISTEMA DE PÉS</b>                               | Aparentemente o tubo frontal está muito próximo dos Pés dianteiros, com isso haverá dificuldade para (PNE) se aproximar da mesa, solicitamos esclarecimento se existe a possibilidade de recuo desse tubo em cerca de 40cm. No edital solicitamos sapatas com regulagem de altura, não localizamos no desenho o item mencionado, solicitamos esclarecer se as mesmas estão inclusas no fornecimento.     |
| <b>PRATELEIRA INFERIOR</b>                          | Solicitamos esclarecimento sobre o tipo de material utilizado para a produção da prateleira inferior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Gerência de Materiais e Serviços**  
**Senac São Paulo**

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar  
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil  
E-mail: [licitacao.gms@sp.senac.br](mailto:licitacao.gms@sp.senac.br)  
[www.sp.senac.br](http://www.sp.senac.br)

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RÉGUA ELÉTRICA</b>                    | Favor esclarecer o motivo pelo qual o desenho encaminhado apresenta apenas 06 tomadas (sendo 04 estabilizadas e 02 não estabilizadas), quando o edital exige o fornecimento de 08 tomadas (sendo 06 estabilizadas e 02 não estabilizadas), resultando na ausência de 02 tomadas estabilizadas para atendimento integral ao quantitativo solicitado. |
| <b>RÉGUA DE DADOS</b>                    | Considerando que o edital prevê o fornecimento de 05 conectores RJ45, solicitamos esclarecimento quanto à divergência identificada no desenho encaminhado, que apresenta apenas 03 conectores RJ45, resultando na ausência de 02 unidades para o atendimento integral do quantitativo exigido.                                                      |
| <b>SUPORTE ARTICULADO A GÁS VERTICAL</b> | No edital solicitamos dois suportes articulados a gás vertical, ambos não constam no desenho, solicitamos esclarecimento se serão fornecidos os suportes articulados a gás.                                                                                                                                                                         |
| <b>MANTA ANTIESTÁTICA 02 CAMADAS</b>     | No edital solicitamos manta antiestática com 02 camadas, sendo uma dissipativa e outra condutiva, no descritivo encaminhado consta o fornecimento de uma manta de borracha, solicitamos esclarecimento sobre a possibilidade de alteração no tipo de manta fornecida junto a bancada.                                                               |

| <b>BANCADA DE AÇO PARA LAB DE HARDWARE (CENTRAL)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ITEM A VERIFICAR</b>                              | <b>OBSERVAÇÕES / AJUSTES NECESSÁRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PAR DE COLUNAS DIR/ESQ.</b>                       | No edital consta a altura de 1200mm, porém no desenho encaminhado à altura é de 1020mm, solicitamos esclarecer se há a possibilidade de ajustar a altura conforme edital.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MESA</b>                                          | A informação relacionada a regulagem de altura não está clara, no edital é solicitado que a mesa deve possuir regulagem entre 75 a 100cm, solicitamos esclarecimento relacionado a regulagem de altura; O Tampo está fora da medida, no edital é exigido L= 615mm, na proposta a medida está 700mm, solicitamos esclarecimento sobre a possibilidade de ajuste da largura conforme solicitado em edital. |
| <b>SISTEMA DE PÉS</b>                                | Aparentemente o tubo frontal está muito próximo dos Pés dianteiros, com isso haverá dificuldade para (PNE) se aproximar da mesa, solicitamos esclarecimento se existe a possibilidade de recuo desse tubo em cerca de 40cm. No edital solicitamos sapatas com regulagem de altura, não localizamos no desenho o item mencionado, solicitamos esclarecer se as mesmas estão inclusas no fornecimento.     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRATELEIRA INFERIOR</b>               | Solicitamos esclarecimento sobre o tipo de material utilizado para a produção da prateleira inferior.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RÉGUA ELÉTRICA</b>                    | Favor esclarecer o motivo pelo qual o desenho encaminhado apresenta apenas 06 tomadas (sendo 04 estabilizadas e 02 não estabilizadas), quando o edital exige o fornecimento de 08 tomadas (sendo 06 estabilizadas e 02 não estabilizadas), resultando na ausência de 02 tomadas estabilizadas para atendimento integral ao quantitativo solicitado. |
| <b>RÉGUA DE DADOS</b>                    | Considerando que o edital prevê o fornecimento de 05 conectores RJ45, solicitamos esclarecimento quanto à divergência identificada no desenho encaminhado, que apresenta apenas 03 conectores RJ45, resultando na ausência de 02 unidades para o atendimento integral do quantitativo exigido.                                                      |
| <b>SUPORTE ARTICULADO A GÁS VERTICAL</b> | No edital solicitamos dois suportes articulados a gás vertical, ambos não constam no desenho, solicitamos esclarecimento se serão fornecidos os suportes articulados a gás.                                                                                                                                                                         |
| <b>MANTA ANTIESTÁTICA 02 CAMADAS</b>     | No edital solicitamos manta antiestática com 02 camadas, sendo uma dissipativa e outra condutiva, no descritivo encaminhado consta o fornecimento de uma manta de borracha, solicitamos esclarecimento sobre a possibilidade de alteração no tipo de manta fornecida junto a bancada.                                                               |

**Obs.:** Destacamos que, ao apresentar resposta aos pedidos de esclarecimento, a licitante deverá observar rigorosamente as disposições constantes no Edital publicado. É vedada qualquer alteração do valor originalmente ofertado durante a fase de lances do pregão eletrônico, sob pena de desclassificação da proposta da licitante.

As respostas ao pedido de diligência em epígrafe deverão ser enviadas até o dia **24/10/2025**, sob pena de desclassificação da proposta ofertada, no e-mail [licitacao.gms@sp.senac.br](mailto:licitacao.gms@sp.senac.br).

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Gerência de Materiais e Serviços**  
**Senac São Paulo**

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar  
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil  
E-mail: [licitacao.gms@sp.senac.br](mailto:licitacao.gms@sp.senac.br)  
[www.sp.senac.br](http://www.sp.senac.br)