

São Paulo, 18 de junho de 2026.

CONVITE Nº 14960/2026

ABERTURA: DIA 7 DE JULHO DE 2026 – ÀS 10H00

OBJETO: "FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS MONTADAS, COM DISPOSITIVOS E MATERIAIS DE FIXAÇÃO, COMPLETA E PRONTAS PARA INSTALAÇÃO, ENTREGUES NA UNIDADE DO SENAC ARARAQUARA"

CARTA ERRATA I

Comunicamos as seguintes alterações no Edital:

I – INCLUSÃO DO SUITEM 7.1.3 DO EDITAL – (ENVELOPE I)

7.1.3 A proposta deverá incluir as **Especificações Técnicas Completas** de todas as luminárias ofertadas. A empresa deverá apresentar o **catálogo do fabricante (datasheet)** e, quando solicitado, laudos/relatórios de ensaios laboratoriais que comprovem o atendimento aos seguintes parâmetros:

- **Características Elétricas:** Potência / Consumo (W), Tensão (V) e Equipamento Auxiliar/Driver instalado.
- **Características Ópticas:** Fluxo Luminoso final (lm), Eficiência (lm/W), Temperatura de Cor (K), IRC (Índice de Reprodução de Cor) e R9 (Vermelho).
- **Conforto Visual:** Índice de Ofuscamento (UGR) e Facho / Ótica (curva de distribuição).
- **Características Construtivas:** Tipo de fixação, Dimensões (CxLxA) em mm, Grau de Proteção (IP) e acabamento padrão na cor branca.
- **Durabilidade:** Vida útil estimada (horas) com a respectiva manutenção de fluxo luminoso (Ex.: L70 ou L80).

7.1.3.1 **Observação:** Todas as especificações técnicas ofertadas deverão ser iguais ou superiores às exigências do memorial descritivo deste processo Licitatório.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO